

Số: 245/BC-BVHXH

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 11 năm 2024

## BÁO CÁO

### Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: sửa chữa Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa

Thực hiện văn bản số 671/HĐND-VP ngày 20/11/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công thẩm tra, ngày 27/11/2024, Ban Văn hóa - Xã hội đã thực hiện thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: sửa chữa Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa theo Tờ trình số 13061/TTr-UBND ngày 18/11/2024 của UBND tỉnh và hồ sơ kèm theo. Tham dự thẩm tra có 6/7 thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Sở Y tế, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng; Tài nguyên và Môi Trường và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trên cơ sở nghiên cứu các nội dung do UBND tỉnh trình cùng hồ sơ kèm theo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Ban Văn hóa - Xã hội tổng họp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thẩm tra như sau:

#### 1. Về căn cứ pháp lý và thẩm quyền

Dự án sửa chữa Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa với tổng mức đầu tư dự kiến là **3.033.003.000 đồng**. (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm ba mươi ba triệu, không trăm lẻ ba ngàn đồng) thuộc danh mục dự án nhóm C (theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Đầu tư công). Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án là đúng quy định thẩm quyền.

#### 2. Sự cần thiết đầu tư dự án

Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa hiện có nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng như:

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy: Đường ống cấp nước chữa cháy hiện đi ngầm dưới mặt đất đã bị mục sét, gây rò rỉ nước ra bên ngoài; máy bơm chữa cháy hiện có hư hỏng không hoạt động được.

+ Hệ thống báo cháy tự động hư hỏng đã lâu, toàn bộ hệ thống không hoạt động; trung tâm báo cháy hư hỏng và đã ngưng hoạt động trong thời gian dài; một số vị trí đường dây cáp bị chập cháy, vỏ bọc dây cáp hở; thiết bị báo cháy như: đầu báo nhiệt, đầu báo khói, nút nhấn khẩn địa chỉ, còi và đèn báo cháy hư hỏng

gần hết không còn hoạt động được,...do đó cần phải sửa chữa để đảm bảo an toàn cho nhân viên làm việc và bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh tại Bệnh viện.

### 3. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định về mẫu nghị quyết đầu tư công; trong đó đề nghị bỏ khoản 7 Điều 1 nội dung dự thảo Nghị quyết.

Đôi với tên gọi Nghị quyết là “*Nghị quyết về chủ trương đầu tư: Sửa chữa, cải tạo hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa*”. Liên quan vấn đề này, tổng hợp ý kiến các thành viên dự họp thẩm tra và thực tế khảo sát hoạt động tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa, Ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy còn nhiều hạn mục xuống cấp, hư hỏng nặng không đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh theo đúng chủ trương, yêu cầu phát triển hệ thống cơ sở y tế. Chính vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm rà soát, tiếp tục đề xuất tổng thể phương án nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa trong giai đoạn vốn trung hạn 2026 - 2030.

### 4. Kiến nghị

Báo cáo thẩm tra với các nội dung nêu trên đã được 100% (6/7) thành viên Ban Văn hóa - Xã hội tham dự thống nhất nội dung.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

#### *Nơi nhận:*

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UB MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, XD, KHĐT, TNMT, TC;
- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban VH-XH;
- LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NBG.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Việt Trung**