

Số: 244/BC-BVHXH

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 11 năm 2024

## BÁO CÁO

### Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: sửa chữa Trung tâm y tế huyện Diên Khánh

Thực hiện văn bản số 671/HĐND-VP ngày 20/11/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công thẩm tra, ngày 27/11/2024, Ban Văn hóa - Xã hội đã thực hiện thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: sửa chữa Trung tâm y tế huyện Diên Khánh theo Tờ trình số 13060/TTr-UBND ngày 18/11/2024 của UBND tỉnh và hồ sơ kèm theo. Tham dự thẩm tra có 6/7 thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Sở Y tế, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng; Tài nguyên và Môi Trường và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trên cơ sở nghiên cứu các nội dung do UBND tỉnh trình cùng hồ sơ kèm theo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Ban Văn hóa - Xã hội tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thẩm tra như sau:

#### 1. Về căn cứ pháp lý và thẩm quyền

Dự án sửa chữa Trung tâm y tế huyện Diên Khánh với tổng mức đầu tư dự kiến là **3.968.128.000 đồng**. (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, một trăm hai mươi tám ngàn đồng) thuộc danh mục dự án nhóm C (theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Đầu tư công). Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án là đúng quy định thẩm quyền.

#### 2. Sự cần thiết đầu tư dự án

Trung tâm y tế huyện Diên Khánh hiện có nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng như:

+ Khoa nội trú 5 tầng: sàn mái, sê nô thấm dột; tường bong tróc; hệ thống điện chập cháy nhiều vị trí, thiết bị điện hư hỏng không sử dụng được. Khu vệ sinh: sàn vệ sinh thấm dột, gạch men nền bong tróc, chân tường ẩm ướt, đường ống cấp thoát rò rỉ, thiết bị vệ sinh hư hỏng không dùng được.

+ Hệ thống báo cháy tự động: các đầu báo cháy không hoạt động, đèn báo cháy hư hỏng.

+ Khoa nhiễm (số 05): mái ngói bể rộp, sê nô rêu mốc thâm dột; tường bong tróc, rêu mốc; thiết bị điện hư hỏng; thiết bị vệ sinh không dùng được; gạch men nền và gạch men tường khu vệ sinh bong tróc, ố màu,...do đó cần phải sửa chữa để đảm bảo an toàn cho nhân viên làm việc và bệnh nhân.

### 3. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định về mẫu nghị quyết đầu tư công; trong đó đề nghị bỏ khoản 7 Điều 1 nội dung dự thảo Nghị quyết.

Tổng hợp ý kiến các thành viên dự họp thẩm tra và thực tế khảo sát hoạt động của Trung tâm y tế huyện Diên Khánh, Ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy còn nhiều hạn mục xuống cấp, hư hỏng, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo đúng chủ trương, yêu cầu phát triển hệ thống cơ sở y tế, rất cần thiết phải sớm rà soát, tiếp tục đề xuất tổng thể phương án nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho Trung tâm y tế huyện Diên Khánh trong giai đoạn vốn trung hạn 2026 - 2030.

### 4. Kiến nghị

Báo cáo thẩm tra với các nội dung nêu trên đã được 100% (6/7) thành viên Ban Văn hóa - Xã hội tham dự thống nhất nội dung.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

#### *Nơi nhận:*

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UB MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, XD, KHĐT, TNMT, TC;
- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban VH-XH;
- LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NBG.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Việt Trung**